


**PKC**Волжские
Коммунальные
Системы

Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:	№ СВС-10	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ000134

Наименование МТР: Погружной электронасос с рабочими колесами из нержавеющей стали серии ЭЦВ10-65-150 нрк 45кВт, 77А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Функциональные параметры и технические характеристики		
1.1.	Производительность (Q)	м³ /час	65
1.2.	Напор	м	150
1.3.	Мощность	кВт	45
1.4.	Номинальный ток	А	77
1.5.	Перекачиваемая среда		Хоз.питьевая вода
1.6.	Температура воды	С°	8-10
1.7.	Напряжение	В	380
1.8.	К.П.Д.		Не ниже 75 %
2.	Насосная часть		
2.1.	Рабочее колесо		Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
2.2.	Направляющий аппарат		Полимер
2.3.	Корпус		Сталь
2.4.	Количество ступеней насоса	шт	5
3	Электродвигатель		
3.1.	Обмоточный провод	ППТ-В-100-3,96	ТУ 16.К71-024-88
3.2.	Выводной кабель эл/двигателя	ВПП	ТУ 16-705.077-79
3.3.	Корпус		Сталь
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Насос	1 шт	В соответствии с конкурсной документацией
2.2.	Выводной кабель эл/двигателя	м	Не менее 1,5м
2.3.	Паспорт	1 шт	Наличие графиков напорных характеристик агрегата с указанием рабочих интервалов
3	Прочие требования заказчика		
3.1.	Производитель		Российские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа.
3.2.	Прочие требования	Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем.	

ФИО Ответственного:	Прытков Вячеслав Владимирович
Должность:	Начальник службы водозаборных сооружений
Телефон / Факс:	+7 (8482) 29-94-96
Электронный адрес:	
Подпись:	15.01.2018г. 
Директор технического департамента:	
Подпись:	