


**PKC**

АО «ПКС-Тепловые сети»

| | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------|
| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | КИПиА |
| № опросного листа: | 8.2018 | Код МТР в ЕНС РКС: | СВ |

Наименование МТР: Устройство зарядное вых.напряжение 27.4 V-DC, вых.ток 10 А., входной пусковой ток (на 10 мсек) 50 А

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Технология | - | Switchmode (forward) 100KHz |
| 1.2 | Выходное напряжение | V-DC | 27.4 |
| 1.3 | Выходной ток | А | 10 |
| 1.4 | Входное напряжение | V-AC | 170-270 |
| 1.5 | Входная частота | Гц | 45-65 |
| 1.6 | Макс. потребляемая мощность | Ватт | 320 |
| 1.7 | Регулирование нагрузки | Вольт | 0.2 |
| 1.8 | Регулирование линии | Вольт | 0.2 |
| 1.8.1 | Входной пусковой ток (на 10 мсек) | А | 50 |
| 1.8.2 | Выход ошибки выпрямителя | Ом | 270 |
| 1.9 | Защита по темп. | - | Да |
| 1.10 | Защита по КЗ | | Да |
| 1.11 | Ширина | мм | 90 |
| 1.12 | Высота | мм | 175 |
| 1.13 | Глубина | мм | 82 |
| 2 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО | | |
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |
| 2.3. | | | |

| | |
|---------------------|---|
| ФИО ответственного: | Сизов Дмитрий Геннадьевич |
| Должность: | Начальник службы АСУ |
| Телефон / Факс: | 8-(8142)- 71-00-63 |
| Электронный адрес: | d.sizov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |