





| | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Автоспецтехника |
| № опросного листа: | №6_ПКС_ТС_2018 | Код МТР в ЕНС ПКС: | EO 000029 |

Наименование МТР: Электростанция бензиновая трехфазная

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Двигатель | | 4-х тактный, бензиновый |
| | Число цилиндров | Шт | 2 |
| | Частота вращения, | об/мин | 3000 |
| | Топливо | | Бензин АИ-92 |
| | Охлаждение | | Воздушное |
| 1.2 | Генератор | | синхронный |
| | Номинальная мощность (3 фазы) | кВт | Не менее 17 |
| | Максимальная мощность (3 фазы) | кВт | Не менее 19 |
| | Напряжение | В | 380/220 |
| | Количество фаз | | 3 |
| | Род тока | | Переменный |
| | Частота тока | Гц | 50 |
| 1.3 | Емкость топливного бака | л | 25 |
| 1.4 | Расход топлива | л/ч | 4,3 |
| 1.5 | Габариты (ДхШхВ) | мм | 1110х810х760 |
| 1.6 | Масса | кг | 180 |
| 1.7 | Исполнение | | Открытое на раме |
| 1.8 | Время автономной работы | час | Не менее 5 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1 | Электростартер | шт | 1 |
| 2.2 | Аккумулятор | шт | 1 |
| 2.3 | Влагозащитная розетка 380 В | шт | 1 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.4 | Влагозащитная розетка 220 В | шт | 1 |
| 2.5 | Указатель уровня топлива в баке | шт | 1 |
| Дополнительные требования | | | |
| 3.1. | Гарантия завода-изготовителя | мес./часов | 24 мес., но не более 500 моточасов |

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ФИО Ответственного: | Ульянов А.М |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (8142) 707284 |
| Электронный адрес: | a.uljanov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник службы АДС АО «ПКС-Тепловые сети» | Богданов Д.Я. |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО «ПКС-Тепловые сети» | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» | Прехкиев А.А. |
| Подпись: |  |