

Проведения ремонта

Котельная по ул.Ригачина, 116

(наименование объекта указывается укрупненно с привязкой к адресу и указанием наименования структурного подразделения)

Комиссия в составе

Председатель: Зам. главного инженера М.Ю. Кулагин
Члены комиссии: Начальник ПТО В.А. Корнев
Начальник цеха А.В. Сугачков
Мастер Д.А. Аридов

произвела осмотр (наименование основного средства)

(наименование объекта указывается конкретно с привязкой к диспетчерскому наименованию объекта)

№ п/п	Объект (наименование объекта указывается конкретно с привязкой к диспетчерскому наименованию объекта)	Выявленный дефект (наименование выявленного дефекта определяет характер повреждения и описывает линейные и количественные характеристики пришедшего в негодность оборудования/участка сети)	Необходимые работы для устранения дефекта (перечисляются виды работ, необходимые для устранения дефекта, укрупнено по операциям)	Необходимые материалы (количество необходимых материалов в штуках и линейных единицах)*	Кол-во	Ед. изм.
1	Котельная по ул.Ригачина, 116	В связи с увеличением мощности устанавливаемого электрооборудования при реконструкции котельной сечение силовых питающих кабельных линий не соответствует токовым нагрузкам	Монтаж, подключение	Кабель АВБбШв 4х240	520	м
			Выполнение песчаной подсыпки	Песок природный для строительных работ средней	22	м3
			Монтаж	Арматура AIII 12мм	11.7	м
			Монтаж	Профиль П-образный L=2,5 м	26	м
			Монтаж	Консоль ВМ-100	172	шт
			Монтаж	ЦСП	5	лист

		Монтаж	Лист стальной рифлённый 1500*3000*4 мм	4	шт
		Монтаж	Уголок 32х32х3	6	м
		Монтаж	Труба гофрированная двустенная 160мм	120	м
		Монтаж	Лента сигнальная "Электра" ПСЗ 150	2.2	100 м
		Монтаж	Муфта концевая 4ПКТ 150/240	8	шт
		Монтаж	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0.6	1000 шт

Председатель комиссии


Зам. главного инженера


Члены комиссии


Начальник ПТО


Начальник цеха


Мастер


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

М.Ю. Кулагин
(Расшифровка подписи)

В.А. Корнев
(Расшифровка подписи)

А.В. Сугачков
(Расшифровка подписи)

Д.А. Аридов
(Расшифровка подписи)

Характер ремонта

Работе присвоен код (РПП)

Документ составил:

тел.

Начальник цеха


(подпись)

А.В. Сугачков
(Расшифровка подписи)

Визы: принято в работу: Инженер сметчик

(подпись)

(Расшифровка подписи)

Дата " " 2019 г.

*Перечисляются виды материалов с указанием типоразмера и предполагаемых технических характеристик , необходимых для устранения дефекта, наименования могут отличаться от перечня в актах на списание.