

Заказчик:	ОАО «ВОЭК»	Группа материалов:	Н
№ опросного листа:	41	Код МТР в ЕНС РКС:	НЖ0001

Наименование МТР: Боты диэлектрические

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Боты диэлектрические	Р-р 6	Изготовлены формовым способом из резины. ГОСТ 13385-78 Специальные диэлектрические боты должны обеспечивать защиту – от воздействия электрического тока напряжением до 1000 В при использовании в качестве основного электрозащитного средства, а при использовании в качестве дополнительного к другим специальным средствам коллективной защиты – от воздействия тока напряжением до 15000 В. Специальная обувь должна быть изготовлена полностью и частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резина). Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Обувь не предназначена для повседневной многочасовой носки.
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.			
2.2			

ФИО ответственного:	Свешникова Т.И.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	

