


Заказчик:	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	Оборудование механическое
№ опросного листа:	8	Код МТР в ЕНС ПКС:	ЕЛ0056

Наименование МТР: Электропривод тип MT90-200-230V для регулирующих клапанов Clorius

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Закрывающее усилие	Н	1200
1.2	Напряжение питания	В	230
1.3	Входной сигнал	-	3-х позиционный
1.4	Выходной сигнал	-	нет
1.5	Возвратная пружина	-	нет
1.6			
1.7			
1.8			
2	ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
2.1.	Параметры регулирующего клапана Clorius	-	DN 200, PN 16, 3-х ходовой
2.2.	Комплектность	экземпляр	инструкция по эксплуатации – 1; паспорт - 1

ФИО ответственного:	Гаврилов Вадим Анатольевич
Должность:	Начальник производственного отдела
Телефон / Факс:	8-(8142)-76-64-55
Электронный адрес:	v.gavrilov@rks.karelia.ru
Подпись:	

Заказчик:	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	КИПиА
№ опросного листа:	9	Код МТР в ЕНС ПКС:	СВ1388

Наименование МТР: манометр для жидкотопливных горелок, Ру 0-40 bar; D63 мм; Tmax150°C;
 кл.т 1.5 с переходником G1/4 (1/8)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Область применения	-	система топливоподачи
1.2	Диаметр	мм	63
1.3	Температура применения (max)	°C	150
1.4	Класс точности	кл	1,5
1.5	Рабочий диапазон	bar	0-40
1.6	Материал корпуса манометра	-	нержавеющая сталь
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Тип исполнения переходника	Резьба G 1/4	2 шт

ФИО ответственного:	Гаврилов Вадим Анатольевич
Должность:	Начальник производственного отдела
Телефон / Факс:	8-(8142)-76-64-55
Электронный адрес:	v.gavrilov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	