

Заказчик:	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	КИПиА
№ опросного листа:	9	Код МТР в ЕНС ПКС:	СВ1388

**Наименование МТР:** манометр для жидкотопливных горелок, Ру 0-40 bar; D63 мм; Tmax150°C;  
кл.т 1.5 с переходником G1/4 (1/8)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Область применения	-	система топливоподачи
1.2	Диаметр	мм	63
1.3	Температура применения (max)	°C	150
1.4	Класс точности	кл	1,5
1.5	Рабочий диапазон	bar	0-40
1.6	Материал корпуса манометра	-	нержавеющая сталь
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	Тип исполнения переходника	Резьба G 1/4	2 шт

ФИО ответственного:	Гаврилов Вадим Анатольевич
Должность:	Начальник производственного отдела
Телефон / Факс:	8-(8142)-76-64-55
Электронный адрес:	v.gavrilov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	