


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	№ 01	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, Ду 40–600, Ру10/16, корпус – чугун GGG40, диск – чугун GGG-40.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Диаметр условного прохода, Ду	40-600 мм.	В соответствии с конкурсной (сметной) документацией
1.2.	Рабочее давление, Ру	10атм/16атм	до Ду 400 мм/от Ду 400 мм
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Задвижка с обрезиненным клином	1 шт	В соответствии с конкурсной (сметной) документацией
2.2.	Штурвал, редуктор, электропривод AUMA	1 шт	В соответствии с конкурсной (сметной) документацией
2.3.	Паспорт изделия	1 шт	1 экземпляр
2.4.	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, TU, ISO, DIN		Российские производители соответствие требованиям ГОСТ. Импортные аналоги соответствие требованиям ISO.
2.5.	Производитель		Российские и зарубежные производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа.
2.6.	Класс герметичности по ГОСТ 9544		Класс А
2.7.	Гарантия на продукцию	10 лет	Безусловная гарантия производителя сроком 10 лет, с полной заменой вышедшей из строя арматуры до выяснения причин выхода из строя.
2.8.	Срок эксплуатации	Не менее 50 лет	
2.9.	Наработка на отказ (количество циклов)	Не менее 2500 циклов	
2.10.	Техническое обслуживание	Не требует технического обслуживания на весь срок эксплуатации.	
2.11.	Прочие требования	Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем.	

ФИО Ответственного:	Боровиков А.Н.
Должность:	Заместитель технического директора
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор В.Ю.Карасёв
Подпись:	