


Заказчик:	ОАО «Кировские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная Подгруппа ГГ - Затворы
№ опросного листа:	№ 04	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Затвор дисковый поворотный фланцевый, с электроприводом, Ду 200–1200, Ру 10/16, Тмакс. = + 110 ° С, корпус – чугун GG25/GGG40, диск – чугун GGG-40.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Диаметр условного прохода, Ду	200-1200 мм.	В соответствии с конкурсной документацией
1.2.	Рабочее давление, Ру	10атм 16атм	до Ду 400 мм от Ду 400 мм
1.3.	Материал корпуса затвора	чугун GG25 чугун GGG40	до Ду 400 мм от Ду 400 мм
1.4.	Материал диска затвора	чугун GGG-40/нержавеющая сталь/бронза	В соответствии с конкурсной документацией
1.5.	Электропривод SG 07.1, 220 В Электропривод SG 10.1, 380 В Электропривод SG 12.1, 380 В Электропривод SA 10.2/GS 80.3, 380 В Электропривод SA 07.6/GS 100.3/VZ4.3, 380 В Электропривод SA 07.6/GS 125.3/VZ4.3, 380 В Электропривод SA 10.2/GS 125.3/VZ4.3, 380 В Электропривод SA 10.2/GS 160.3/GZ 160.3, 380 В Электропривод SA 10.2/GS 200.3/GZ 200.3, 380 В	Для Ду200мм Для Ду 250мм Для Ду300-350мм Для Ду 400 мм Для Ду 500мм Для Ду 600мм. Для Ду 700мм. Для Ду 800-900мм. Для Ду 1000-1200мм	В соответствии с Ду затвора, (производитель AUMA)
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Дисковый поворотный затвор ЗПСС ГРАНВЭЛ® фланцевый, исполнение под электропривод	1 шт.	В соответствии с конкурсной документацией
2.2.	Электропривод AUMA	1 шт.	В соответствии с конкурсной документацией
2.3.	Продукция должна соответствовать требованиям ТУ		ТУ-3731-001-81673229-2007
2.4.	Производитель		АДЛ продакшн, Россия-Испания
2.5.	Аналоги (продукция прочих производителей)	Рассматриваются аналоги российского и импортного производства с техническим обоснованием	

ФИО Ответственного:	Боровиков А.Н.
Должность:	Заместитель технического директора
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	Заместитель генерального директора – технический директор В.Ю.Карасёв
Подпись:	