


Заказчик:	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	Датчики, индикаторы
№ опросного листа:	6.1	Код МТР в ЕНС ПКС:	СБ0424

Наименование МТР: Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС 500П


№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальное значение сопротивления	-	Pt500
1.2	Диапазон измеряемой температуры	°C	0...+180
1.3	Класс допуска одиночного преобразователя	-	A
1.4	Длина монтажной части	мм	98
1.5	Степень защиты	-	IP 65
1.6			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Термопреобразователь сопротивления	шт.	8
2.2.	Гильза защитная	шт.	8
2.3.	Бобышка прямая	шт.	8
2.4	Комплект монтажных частей	компл.	8
2.5	Паспорт	шт.	8
2.6	Руководство по эксплуатации	шт.	8

ФИО ответственного:	Сизов Дмитрий Геннадьевич
Должность:	Начальник службы АСУ
Телефон / Факс:	8-(8142)- 78-02-31
Электронный адрес:	d.sizov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	

Заказчик:	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	Датчики, индикаторы
№ опросного листа:	6.2	Код МТР в ЕНС ПКС:	СБ0424

Наименование МТР: Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС 500П


№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальное значение сопротивления	-	Pt500
1.2	Диапазон измеряемой температуры	°C	0...+180
1.3	Класс допуска одиночного преобразователя	-	A
1.4	Длина монтажной части	мм	133
1.5	Степень защиты	-	IP 65
1.6			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Термопреобразователь сопротивления	шт.	8
2.2.	Гильза защитная	шт.	8
2.3.	Бобышка прямая	шт.	8
2.4	Комплект монтажных частей	компл.	8
2.5	Паспорт	шт.	8
2.6	Руководство по эксплуатации	шт.	8

ФИО ответственного:	Сизов Дмитрий Геннадьевич
Должность:	Начальник службы АСУ
Телефон / Факс:	8-(8142)- 78-02-31
Электронный адрес:	d.sizov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	

Заказчик:	ОАО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	Датчики, индикаторы
№ опросного листа:	6.3	Код МТР в ЕНС ПКС:	СБ0424

Наименование МТР: Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС 500П

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Номинальное значение сопротивления	-	Pt500
1.2	Диапазон измеряемой температуры	°C	0...+180
1.3	Класс допуска одиночного преобразователя	-	A
1.4	Длина монтажной части	мм	223
1.5	Степень защиты	-	IP 65
1.6			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Термопреобразователь сопротивления	шт.	6
2.2.	Гильза защитная	шт.	6
2.3.	Бобышка прямая	шт.	6
2.4	Комплект монтажных частей	компл.	6
2.5	Паспорт	шт.	6
2.6	Руководство по эксплуатации	шт.	6

ФИО ответственного:	Сизов Дмитрий Геннадьевич
Должность:	Начальник службы АСУ
Телефон / Факс:	8-(8142)- 78-02-31
Электронный адрес:	d.sizov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	